



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Республике Крым  
Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району  
пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92  
т.2-59-15, ond.krasnogvardeysk@mail.ru**

**Предписание № 29/1/20**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Директору МБОУ «Красногвардейская школа №2» Кулиш М.В**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору от «20» ноября 2017 года, №29, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «21» ноября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. «21» ноября 2017 г. проведена выездная внеплановая проверка главным специалистом ОНД по Красногвардейскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Чачи Рустемом Ибрагимовичем, МБОУ «Красногвардейской школы №2», расположенной по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул. им. Богдана Хмельницкого, 76.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Кулиш М.В., заместитель директора по АХЧ Рогозян А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	пути эвакуации в коридорах на этажах оборудовать дверьми предусмотренные проектным решением и требованием нормативных документов	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6., ст.151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный специалист ОНД  
по Красногвардейскому району УНД  
ГУ МЧС России по Республике Крым  
капитан внутренней службы  
Чачи Рустем Ибрагимович



(подпись)

«22» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

*зам. директора по АЧУ Рогович А.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)