



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Красногвардейская школа №2»
Красногвардейского района Республики Крым

п. Красногвардейское

« 15 » июля 2016г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение «Красногвардейская школа №2» Красногвардейского района Республики Крым

1.2. Адрес объекта 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. им. Б.Хмельницкого, д.76

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4181,2 кв.м

- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже), 828,44 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20000 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального 2016.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Красногвардейская школа №2» Красногвардейского района Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. им. Б.Хмельницкого, д.76

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация предоставление образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
(школьного автобуса)

Маршрут № 1 - привозит :

пгт. Красногвардейское – с. Знаменка – МБОУ «Красногвардейская школа №2»

увозит:

МБОУ «Красногвардейская школа №2» – с. Знаменка – пгт. Красногвардейское
Маршрут № 2 - привозит :

пгт. Красногвардейское – с. Видное – МБОУ «Красногвардейская школа №2»

увозит:

МБОУ «Красногвардейская школа №2» – с. Видное – пгт. Красногвардейское

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет
(нужное подчеркнуть)

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нужное подчеркнуть)

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть)

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть и описать в случае наличия искусственная неровность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания).<*>
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов<*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД Временно недоступен.

Объект временно недоступен для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать автостоянку, установить кнопку вызова с информационным обозначением, организовать систему информации на входе с цветовым и тактильным обозначением, организовать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути к зонам целевого назначения, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути движения эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственным нарушением необходимо организовать информацию на понятном (простом языке) и предусмотреть ограждения всех опасных мест в образовательном учреждении.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней дополнительно разделительных на (наружной) лестнице главного входа,

нормативных поручней вдоль стен на путях движения, а также нормативные поручни на лестнице (внутри здания) с двух сторон.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов передвигающихся на кресло-колясках требуется установить кнопку вызова сотрудника с информационным обозначением, необходимо заменить двери шириной не менее 1,2м., в дверных проёмах убрать пороги если превышают более 0,025м., а для учащихся-инвалидов передвигающихся на кресло-колясках:

- выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проёма, необходимо оборудовать в столовой место для учащихся-инвалидов передвигающихся на кресло -колясках в соответствии с нормами СНИП.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо использование специальных средств световых сигналов, дублирующих звуковую информацию (указатели, таблички, стенды, табло), а так же предусмотреть в учебных помещениях первые столы в среднем ряду.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо при комплексном развитии системы информации на объекте использовать контрастные цветовые и тактильные направляющие на всех путях движения, в т.ч на прилегающей территории, дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля) и акустической информацией, а так же предусмотреть в учебных помещениях первые столы в ряду у окна и в читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учётом доступа учащихся-инвалидов с недостатком зрения и рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

<*- указывает один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 г.

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно полностью

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Временно недоступно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **в стадии разработки**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

«Красногвардейская районная общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов», или Общественной организацией ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Красногвардейского района и и отделением Всероссийского союза ветеранов Афганистана Красногвардейского района

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ « Красногвардейская школа №2»
на 10 л.

Поэтажные планы 3 на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы: Заместитель директора по безопасности

Тишечко Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

секретарь

рабочей группы: Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Шурубченко Н.И.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представитель: Заместитель директора по
административно-хозяйственной части

Рогозян А.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представители общественных

организаций инвалидов: Председатель Красногвардейской
районной Общественной
организации ветеранов и инвалидов
войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов

Павлина Л.С.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте: Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Баранова В.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г.
(протокол №__)

Комиссией (название) по обследованию объектов социальной
инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности в
Красногвардейском районе